

平成27年度加東消防署新庁舎建設工事実施設計作成業務委託に係る公募型企画提案競技  
【企画提案書に関する質問及び回答】

平成28年2月

北はりま消防組合

(加東消防署庶務係)

## 平成27年度加東消防署新庁舎建設工事実施設計作成業務委託に係る公募型プロポーザル

(受付順に掲載)

質問			質問内容	回答	
番号	質問事項				
1	-	1	実施要領9企画提案書の提出について	提出物は、左上1か所ホッチキス止めと考えて宜しいでしょうか。	1か所、ホッチキス止めとします。
1	-	2	実施要領7企画提案書の提出者の選定等について	審査委員の名簿についてご教示いただけないでしょうか。あるいは審査委員の専門分野を公表していただけないでしょうか。	審査委員の名簿については、公開しません。なお、北はりま消防組合の内部委員5名、外部委員2名(県民局加東土木事務所職員、加東市職員)とします。
1	-	3	基本構想書5新消防庁舎の建設予定地について	建設予定地の電気、上下水道、ガス等インフラの整備状況、引込位置などをご教示いただけないでしょうか。	上下水道は整備予定、ガスはLPガス敷地に接道する前面市道から引き込み可能です。位置は特定しません。
1	-	4	基本構想書5新消防庁舎の建設予定地について	建設予定地あるいは付近の地質調査資料などがございましたらご教示いただけないでしょうか。	近隣で地質調査したデータは保有しておりません。本件の地質調査はプロポーザル終了後に決定者と協議し実施します。
2	-	1	基本構想P9敷地面積について	1. 敷地が1haを超えますが、調整池が必要でしょうか。必要な場合は容量をお教え下さい。	考えておりません。
2	-	2	基本構想P9敷地面積について	2. 約11,300m <sup>2</sup> (公簿面積)約13,300m <sup>2</sup> (測量、面積)の境界線を測量平面図中でお示しください。確定していない場合は想定境界位置をお示しください。	別途図面で指示します。

## 平成27年度加東消防署新庁舎建設工事実施設計作成業務委託に係る公募型プロポーザル

(受付順に掲載)

質問			質問事項	質問内容	回答
番号					
2	-	3	基本構想P11 配置予定車両について	3. 災害対応車両10台とその他車両2台の内訳、車両寸法をお教えてください。また、上記12台は全て車庫内に駐車すると考えてよろしいでしょうか。	別紙一覧表のとおり。 全て車庫内に駐車するものとします。
2	-	4	基本構想P11 倉庫棟について	4. 延べ面積320㎡程度は、消防資機材倉庫兼防災備蓄倉庫（屋上を副訓練棟として使用）と考えるとよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
2	-	5	基本構想P12 潜水訓練場について	5. 大きさと深さをお教えてください。また潜水訓練場は屋外に設置すると考えるとよろしいですか。	基本構想書P12の潜水訓練場は、削除してください。
2	-	6	基本構想P13～ 各室面積について	6. 面積は必要面積と考えるとよろしいですか。	必要面積ではありません。 基本構想書11ページ(2)庁舎規模に記載の配置人員を基本とした設計とします。
3	-	1	質問	現加東消防署の現況図面（配置図・平面等）を貸与頂けないでしょうか。	現加東消防署現況図面（配置図・平面等）のコピーを貸与します。
3	-	2	質問（基本構想 P20）	庁舎1階・2階平面 主訓練塔 訓練施設配置の各イメージの鮮明な資料を頂けませんでしょうか？	別途資料を配布します。

## 平成27年度加東消防署新庁舎建設工事実施設計作成業務委託に係る公募型プロポーザル

(受付順に掲載)

			質問		回答
番号			質問事項	質問内容	
3	-	3	質問	新消防庁舎建設にあたり、参考(モデル)にしている消防庁舎がありましたらご教示願えないでしょうか。	特定のモデル庁舎はありません。
3	-	4	質問	事務所はフリーアドレスタイプをお考えでしょうか。	検討事項の一つです。
3	-	5	質問	<p>耐震性能の分類については下記となっておりますが、消防署、訓練塔、倉庫棟の全てにおいて適用でしょうか。適用される棟をご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造体           I類</li> <li>・非構造部材       A類</li> <li>・設備             甲類</li> </ul> <p>また、「官庁施設の総合耐震設計基準(旧)建設大臣官房官庁営繕部監修)平成8年度版」に準拠で宜しいでしょうか。</p>	<p>耐震性能は、消防署及び訓練塔に適用するものとなります。</p> <p>下段、お見込みのとおり。</p>
3	-	6	質問	ご提示された資料の中で、事業区域内に付け替え予定の農業道路と農業用水路の幅をご提示ください。	<p>農業道路   幅4.0m (消防車両が使用する場合があります)</p> <p>農業用水路 幅0.5m程度(未決定)</p>